

游泳池相关设计资料

一、游泳池设备要求

- (1)游泳池设计美观，建筑面积宽敞，层顶高大，顶棚与墙面玻璃应大面积采光良好。
- (2)池底设低压防爆照明灯，底边满铺瓷砖，四周设防溢排水槽。
- (3)分深水区 and 儿童嬉水区，深水区水深不少于 1.8m，儿童嬉水区深度不超过 0.48m：
- (4)设有自动池水消毒循环系统和加热设施。
- (5)池边满铺不浸水绿色地毯，设躺椅、坐椅、餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。
- (6)配备一定数量的遮阳伞。
- (7)进入游泳池设有专用出入通道，人口处设浸脚消毒池。
- (8)泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于 98%。

二、配套设施要求

- (1)游泳池旁边有与接待能力相应档次与数量的男、女更衣室、淋浴室和卫生间。
- (2)更衣室配带锁更衣柜、挂衣钩、衣架、鞋架与长凳。
- (3)淋浴室各间互相隔离，配冷热双温水喷头、浴帘。
- (4)卫生间配隔离式抽水马桶、挂斗式便池、洗盥台、大镜及固定式吹风机等卫生设备。
- (5)各配套设施墙面、地面均应满铺瓷砖或大理石，设有防滑措施。
- (6)游泳区内应设饮水处。
- (7)各种配套设施材料的选择和装修，应与泳池设施设备相适应。
- (8)各种配套设备完好率不低于 98%。

三、游泳池环境要求

- (1)游泳池环境美观、舒适、大方、优雅。
- (2)游泳池门口设营业时间、客人须知、价格表等标志标牌。
- (3)标志标牌应设计美观、有中英文对照、字迹清楚。
- (4)室内游泳池、休息区、配套设施整体布局合理协调，空气新鲜，通风良好，光照充足。
- (5)室内换气量应不少于 30 平米/人·h。
- (6)室内自然采光率应不低于 30%。
- (7)室内应保持在 25~30℃ 之间，水温低于室内温度 1—2℃ 左右。
- (8)室内相对湿度应保持在 50%~90%。
- (9)休息区躺椅、坐椅、餐桌摆放整齐美观，大型盆栽盆景舒适干净。

四、游泳池卫生要求

- (1)顶层玻璃与墙面干净、整洁、地面无积水。
- (2)休息区地面、躺椅、餐桌坐椅、用具无尘土、污迹和废弃物。
- (3)边角无卫生死角。
- (4)更衣室、淋浴室、卫生间天棚光洁明亮，墙面、地面整洁卫生，无灰尘蛛网，地面干燥，卫生间无异味。

- (5) 所有金属件光亮如新，镜面光洁。
- (6) 更衣柜内无尘土、垃圾。
- (7) 游泳水质清澈透明，无污物、毛发。
- (8) 池水定期消毒、更换，氯值保持在 7.5 ± 0.2 之间。
- (9) 细菌总数不超过每升 1000 个。
- (10) 饮用水无色、透明，清洁卫生，符合国家卫生标准。